

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0204/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Branddörr SPN BD

- Innehavare** EAB AB, Stålgatan 2, 333 33 Smålandsstenar
Tel: 0371-340 00, Fax: 0371-312 25,
E-post: info@eab.se, Hemsida: www.eab.se, Organisationsnr: SE556122067301
- Produkt** Branddörr SPN BD, enkel-/pardörr av stål isolerad med stenull, med eller utan glas, max karmyttermått B×H 1315/2500 × 2500 mm, EI 15/E 30/E 60.
- Avsedd användning** Brandcellsskiljande dörr i byggnader.
- Handelsnamn** SPN BD
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (*BBR*):
- Brandteknisk klass EI 15/E 30/E 60 5:22
- * Brandteknisk klass enligt tillhörande handlingar.
- Tillhörande handlingar**
- | <i>Ritning nr</i> | <i>senast daterad</i> |
|-------------------|-----------------------|
| SPN BD 003-101A | 2005-11-29 |
| SPN BD 003-102 A | 2005-11-29 |
| SPN BD 003-103 | 2001-08-27 |
| SPN BD 003-106 | 2005-11-28 |
| SPN BD 003-201 | 2001-08-27 |
| SPN BD 003-202 | 2001-08-27 |
| SPN BD 003-203 | 2001-08-27 |
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-05-21 med diarienummer 210-97-0643 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

- Kontroll (forts.)** Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
EAB AB, Smålandsstenar
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:
- | | |
|---|-------------------------------|
| Innehavare/tillverkningsställe | EAB AB, Smålandsstenar |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | SPN BD |
| Typgodkännandets nummer | 0204/01 |
| Brandteknisk klass | EI 15/E 30/E 60* |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- *Brandteknisk klass enligt tillhörande handlingar.
- Bedömningsunderlag** Rapport nr P100026 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Branddörr SPN BD" daterad 2011-05-26.
- Kommentarer** Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.
- I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara godkänd som obrännbart material, klass A1 eller A2.
- I dörren ingående glasrutor förutsätts vara godkända i brandteknisk klass EI 15, E 30 alternativt E 60 enligt godkännandebevis nr 3673/83, 0537/98 respektive 1474/87.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-06-07 och projektnummer T100204-01.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2016-05-25
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson